

Műszaki Csoport Győri Üzemmmérnökség
9025 Győr, Gyepszél u.15.

KÖZMŰ ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

PENTA-KÖR Kft részére

Abda belterületi csapadékvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyes terv tárgyban

Nyilatkozatomat az alábbiakban adom meg:

A 17/48 számú tervhez az alábbi észrevételt tesszük

A területen Társaságunk víz és szennyvízhálózatot üzemeltet. A szennyvízhálózatra csapadékvíz nem köthető rá. A helyszínrajzokon lévő víz és szennyvízhálózat nyomvonalak (vezetékek helye és mélységük) tájékoztató adatok, a nyomvonalakat kutatóárok készítésével kell pontosítani. A víz és szennyvízbekötések helyét a helyszínen kell meghatározni szintén kutatóárok készítésével. Közműveink közelében csak kézi földmunka végezhető.

A kivitelezés csak a tényleges adatok figyelembe vételével kezdhető meg. A kutatóárkokat valamint vezetékeink keresztezését (nyílt árokban) Társaságunknak be kell mutatni.

Csapadékvíz elvezetést úgy kérjük megoldani, hogy csapadékvíz elvezető rendszer víz és szennyvízhálózat fölé ne kerüljön, víz és szennyvízhálózat védelmét biztosítani kell (védőtávolságok földtakarás, betartása). Nem megfelelő földtakarás esetén a vezetékek, bekötések védelméről gondoskodni kell.

Meglévő közművek kiváltása a beruházás terhére előzetes egyeztetés alapján valósítható meg.


A rendelkezésünkre álló adatokat a tervező részére megküldjük. A tervet a megadott adatok alapján is kérjük ellenőrizni.

A kiviteli tervet kérjük Társaságunknak véleményezésre megküldeni.

A munkaterület átadásról értesítést kérünk.

Győr, 2017-11-08

PANNON-VÍZ
Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.
6.



Horváth Tibor
műszaki ügyintéző